

Результаты контроля качества питьевой воды из ЦСВ д.Ивановское,
Износковский р-н, Калужской обл., за 2019 г.

Наименование показателей	Ед.изм.	Дата	06.05.
Цветность	градус цветности	20	1,1
Запах	балл	2	0
Мутность	мг/дм ³	1,5	<0,58
Водородный показатель(рН)	ед. рН	6.-9	7,5
Железо общее	мг/дм ³	0,3	0,19
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	5	0,8
Хлорид-ион	мг/дм ³	350	5,7
Жесткость	°Ж	7	5,6
Сухой остаток	мг/дм ³	1000	304
Аммиак (по азоту)	мг/дм ³	2	0,17
Нитрит- ион	мг/дм ³	3	<0,2
Нитрат – ион	мг/дм ³	45	<0,2
Сульфат-ион	мг/дм ³	500	13,8
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	отсутствие	не обн
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	отсутствие	не обн
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	не > 50	0

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП" Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ В.А.Юданова

